
Anforderungen an archivgerechte Regalanlagen

- aus Stahl
 - max. 2.350 mm hoch (in Ausnahmen bis 3000 mm)
 - fünf Gefache (begründete Ausnahmen möglich) + 1 weitere Fachboden als Deckel
≥150 mm unterhalb der Decke,
 - Vorsatzwände vergittert oder gelocht mit Aufnahmevorrichtungen für Hinweisschilder (DIN A 6)
 - pulverbeschichtet (verzinkt oder unverzinkt)
 - dreifach abgekantet
 - Regalböden:
 - Regaltiefe: 0,40 m
 - Regallänge 120 oder 100 cm
 - Belastung: 62 kg/lfdm
 - Statik:
 - > 500 kg/m², 5 lfdm/m² Standregale (Glauert: 750-1250 kg/m²)
 - > 1000 kg/m², 8 1/3 lfdm/m² Rollregale (Glauert: 1250 – 1500 kg/m²)
 - Sockelhöhe: ca. 0,15 m (zum Schutz vor Wasserschäden)
 - Abstand Regal-Außenwand: ≥ 20 cm (= 18 cm bei Rollregalen)
 - Abstand Regal-Decke: ≥ 150 mm
 - Abstand oberster Karton-darüber liegender Regalboden: ≥ 50 mm
 - Gütesiegel: RAL-RG 614 (/1 Fachbodenregale; /4 verfahrbare Regale; /8 Schubladenschränke)
-